

Energistyrelsen
Att. Margit Malmsteen
Amaliegade 44
1256 København K

Glostrup d. 16/5-2010

Kommentarer til "udkast til ændringsbekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af bygninger og om ændring af bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger".

Energiforum Danmark takker for lejligheden til at kommentere ovenstående.

Energiforum Danmark finder det beklageligt, at fristen for udvikling af IT-værktøjer ikke kan overholdes.

Energimærkningsordningen har siden sin lancering lidt af forsinkelser og udskydelser af frister og endnu en udskydelse gavner absolut ikke ordningens omdømme.

Hvad der er endnu mere ærgerligt er, at bygningsejere der har ventet med at energimærke fordi de ønskede at bruge netop dette værktøj, nu bliver yderligere forsinket. Men når realiteterne nu er således, giver det på den anden side heller ikke mening at fastholde den oprindelige frist.

Derudover har Energiforum Danmark kun en enkelt kommentar:

I § 5. som handler om hvilke kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset registrering i BBR står der nu:

"§5, nr. 3) Bygning hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m²"

Det foreslås i bekendtgørelsesforslaget ændret til "3) bygning, hvor det opvarmede areal er mindre end 60 m² og højst udgør 25 pct. af det samlede etage-areal"

Vi antager at det betyder at begge forhold skal være opfyldt, for at en bygning kan være undtaget kravet om energimærkning.

I så fald, vil en bygning på 40 m² hvor det opvarmede-etageareal udgør 100% eller 80% skulle energimærkes, fordi bygningen ikke lever op til begge de krav der stilles for at opnå fritagelse (i og med at den del af bygningen der opvarmes udgør mere end 25%).

Omvendt kan en bygning på 239 m² med 59 m² opvarmet areal fritages, fordi den lever op til begge krav.

Det virker umiddelbart uhensigtsmæssigt og ulogisk. Hvis hensigten har været, at sikre, at bygninger over 240 m² bliver energimærket uanset andelen af opvarmet areal – så bør man skrive det ind som en selvstændig præmis.

Energiforum Danmark stiller sig gerne til rådighed med en uddybning af disse kommentarer.

Med venlig hilsen



Dorte Nørregaard Larsen
Sekretariatsleder
Energiforum Danmark